



Prüfungszeugnis

Nr. 253 0107 26

Prüfungen gemäß EN 253:2003 + A1:2005

für

werkmäßig gedämmtes Fernwärmerohr (KMR)
von GERMAN PIPE®

Auftrag der
German Pipe® Industrie- und Fernwärmetechnik GmbH

Prüfmaterial:

KMR DN 50/125 aus laufender Produktion

Prüfbericht 788_4716:

Im November 2006 bis 02.01.2007 wurden im FFI an o.a. Prüfmaterial die erwartete thermische Lebensdauer und Langzeit-Temperaturbeständigkeit gemäß der Europäischen Norm EN 253:2003 + A1:2005 Abschnitt 4.5.4 geprüft:

Das KMR erfüllt die geprüften Anforderungen nach
EN 253:2003+A1:2005.

Institutsleitung:
Dipl.-Ing. Thomas Grage

FERNWÄRME-FORSCHUNGSINSTITUT
IN HANNOVER E.V.
Tel. 05 11/943 70-0 - Fax - 70
30956 Hemmingen - Max-von-Laue-Str. 23

Hemmingen, den 02.01.2007

Projektleitung:
Michael Kersebaum