



# Prüfungszeugnis

Nr. 488 0702 09

Prüfungen gemäß EN 488:2003

für

werksmäßig gedämmte Fernwärme-Armatur  
von GERMAN PIPE®

Auftrag der

German Pipe® Industrie- und Fernwärmetechnik GmbH

Prüfmaterial:

1 werksmäßig gedämmter Kugelhahn DN 150

Prüfbericht 794\_4729:

Im Januar 2007 bis 14.02.2007 wurden im FFI an o.a. Prüfmaterial Eigenschaften hinsichtlich Ummantelung, PUR-Hartschaumstoffdämmung und Erscheinungsbild / Geometrie gemäß der Europäischen Norm EN 488:2003, Abschnitte 4.3 bis 4.5 geprüft:

Der werksmäßig gedämmte Kugelhahn erfüllt die geprüften Anforderungen nach EN 488:2003.

Institutsleitung:  
Dipl.-Ing. Thomas Grage

Projektleitung:  
Michael Kersebaum

FERNWÄRME-FORSCHUNGSINSTITUT  
IN HANNOVER E.V.

Tel. 05 11 / 9 43 70 - 0 - Fax - 70  
30966 Hemmingen - Max-von-Laue-Str. 23  
Hemmingen, den 14.02.2007