



# Prüfungszeugnis

Nr. 448 0306 03

Prüfungen gemäß EN 448:2003

für

werksmäßig gedämmtes Verbund-Formstück (KMR-Bogen)  
von GERMAN PIPE®

Auftrag der  
German Pipe® Industrie- und Fernwärmetechnik GmbH

Prüfmaterial:  
KMR-Bogen DN 50/125 aus laufender Produktion  
und seine Einzelkomponenten

Prüfbericht 743\_4679:

Im März 2006 wurden im FFI an o.a. Prüfmaterial das Erscheinungsbild,  
die Oberflächenbeschaffenheit, die geometrischen Abmessungen  
und die Koaxialitätsabweichung gemäß der Europäischen Norm  
EN 448:2003 geprüft:

Der KMR-Bogen erfüllt die geprüften Anforderungen nach  
EN 448:2003.

Institutsleitung:  
Dipl.-Ing. Thomas Grage

FERNWÄRME-FORSCHUNGSINSTITUT  
IN HANNOVER E.V.  
Tel. 05 11/943 70-0 - Fax - 70  
30956 Hemmingen - Max-von-Laue-Str. 23

Projektleitung:  
Michael Kersebaum

Hemmingen, den 31.03.2006